



問題管柱清洗再生程序

(當管柱效能劣化時，再依本程序作清洗再生)

Anion Exchange Media : SAX、WAX

- ◆ 除特別規定外，清洗管柱的每一個步驟所使用的移動相量(flush volume)應為管柱體積(column volumes)的 40~60 倍（參考附表）。
- ◆ 管柱在啟用前及清洗步驟完成後皆應該測試管柱的效能、capacity factor 等，以確認新管柱及管柱清洗後的效能。
- ◆ 清洗前先確認管柱內沒有鹽類及樣品，再確認管柱內的溶媒必須與清洗步驟(1)所使用的溶媒有互溶性。
- ◆ 清洗完成後，進行管柱效能測試的溶媒，請確認其與管柱內溶媒的相容性。

附表

Column Size	Column Volume(CV)	Flush volume : 40~60CV
4.6x150mm	1.5ml	60ml~90ml
4.6x250mm	2.5ml	100ml~150ml
10x150mm	7.1ml	284ml~426ml
10x250mm	11.8ml	472ml~708ml
21.2x150mm	32ml	1280ml~1920ml
21.2x250mm	53ml	2120ml~3180ml

陰離子交換(Anion-Exchange)清洗步驟

1. HPLC 等級水清洗。
2. 甲醇(Methanol)清洗。
3. 三氯甲烷(Chloroform)清洗。

Thermo Fisher Corporation